

Wasserversorgung Blatten
Einwohnergemeinde Blatten
Platz 13
3919 Blatten (Lötschen)



Firma Nr : 33066/1229

Sitten, den 2. November 2018

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 18-VS-50025

V 1



Probennummer: 18-121417

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Blatten
Probenahme am : 23.10.2018 um 09h30 Eingang : 25.10.2018
Ausgeführt von : Wasserversorgung Blatten

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilernetz
Warenbezeichnung : Erhebungsort : Reinwasser nach der Reinigung Reservoir, Tellialpe
Netz : 259 - BLATTEN

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Chemie

| Methoden-N° | Parameter | Ergebnis | Norm | Bewertung |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| VS-0399-MOP | Arsen | 5.3 µg/L | max. 10.0 | Konform |

max: Maximum, min: Minimum"
M: Richtwert

PROBENBEURTEILUNG

Die erhobene Probe **entspricht den Anforderungen** gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (SR 817.022.11) bezüglich der analysierten Parameter.

Bemerkung:

Es handelt sich um ein Trinkwasser mit einem Arsengehalt über dem Erfahrungswert von 2 µg/L welcher in der Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen angegeben ist. (Höchstwert: 10 µg/L).

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.

GEBÜHREN

61.60 CHF Betrag (Mwst nicht berücksichtigt)



BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Dr. Patrick Furrer

Chemiker

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Blatten, Herr Bruno RITLER, 3919 Blatten (Lötschen)
Wasserversorgung Blatten, Herr Stefan EBENER, Platz 13, 3919 Blatten (Lötschen)

